

## GAZ DEDEKTÖRÜ ŞARTNAMESİ

Giriş voltajı: en az 230VAC 50Hz olmalıdır

Çıkış Voltajı: 230VAC 50Hz olmalıdır

Çalışma Gücü (Stand by): en az 2,5 W olmalıdır

Cihaz Tipi: A Tipi olmalıdır

Kalibrasyon Süresi: 20 - 60 sn arası olmalıdır

Buzzer Ses Çıkışı: en az 85 dB olmalıdır

Sensör Ölçüm Standardı: TSE EN 50194-1


Sensör ve Cihaz Ömrü: en az 5 Yıl olmalıdır

Alarm Seviyesi: %7LEL ( $\pm$ %0,4LEL) sınırının üzerinde gaz kaçağı olması durumunda sesli ve ışıklı alarm vermelidir

Çalışma Sıcaklığı: 0 ° ile 45 ° C arasında olmalıdır

Koruma Derecesi: IPX2D

Ölçüler: en az 65mmX110mmX32mm olmalıdır

  
Prof. Dr. Hüri GAZI  
Tıbbi Mikrobiyoloji  
Tescil No: 127809